



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

## РАЗРЕШЕНИЕ

№ РСР 00-35957

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):  
Взрывобезопасные коробки серий BPGC, BPGCU, ZAG, ZAGU, MSX,  
SSX, MSXU, SSXU с маркировкой взрывозащиты 2ExeIIIT6(T5, T4),  
или 2ExemIIIT6(T5, T4), или ExeIIU.

Код ОКП (ТН ВЭД): 34 3000 (8536 49 000 0)

Изготовитель (поставщик): Изготовитель: фирма "AB Controls &  
Technology" (Великобритания); поставщик: ООО "АТЭКС-Электро"  
(197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, 64, литер К, пом. 10Н).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, сертификат  
соответствия НАНИО "ЦСВЭ" № РОСС GB.ГБ05.В02764 от 28.07.2009 г.

Условия применения:

1. Применять на поднадзорных производствах и объектах согласно маркировке взрывозащиты в соответствии с Руководством по эксплуатации, а также требованиями главы 7.3 ПУЭ.
2. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию технических устройств возможно только по согласованию с аккредитованной испытательной организацией и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Срок действия разрешения до 21.09.2014

Дата выдачи 21.09.2009



Заместитель руководителя  
А.В. Ферапонтов

А В 028393